

728-3/2024 iktatási számú megkeresésre válasz



Feladó Juhász Attila Csaba <juhasz.attila.csaba@mvm.hu>
Címzett titkarsag@korosladany.hu <titkarsag@korosladany.hu>
Dátum 2024-05-13 16:46

Tisztelt Kardos Károly Polgármester Úr!

Az alábbiakban küldöm a kért információkat.

A település két alállomásból, a Szeghalom és a Békés NAF/KÖF alállomásokról van ellátva, három KÖF gerinc vonalról. A településen 42 db transzformátor állomást üzemeltetünk.

2023 üzemzavari statisztika:

10 db kifeszültségű csoportos hiba. Átlagos elhárítási idő: 105 perc.

71 db kifeszültségű egyedi hiba. Átlagos elhárítási idő: 40 perc.

4 db KÖF hálózati hiba érintette a települést.

1 db tr. állomást érintő hiba volt.

Az idei évben, üzemzavari tapasztalataink alapján új oszlopkapcsolókat építünk be a KÖF hálózatra, a gyorsabb hibahely meghatározás érdekében, ezzel csökkentve az ügyfelek zavartatását.

Várom a képviselő testületi ülés időpontját.

Tisztelettel:

Juhász Attila

Kiemelt ügyfél menedzsment szakterület

Hálózati Ügyfélkapcsolati Osztály

Műszaki vezérigazgató-helyetteség

Mobil: +36 30 499 26 05

E-mail: juhasz.attila.csaba@mvm.hu



MVM Dérmász Áramhálózati Kft.

6724 Szeged

Kossuth L. sgt. 64-66.

MVM Émász Áramhálózati Kft.

3525 Miskolc

Dózsa György út 13.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

6724 Szeged

Pulz u. 44.

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

1081 Budapest

II. János Pál pápa tér 20.

www.mvmhalozat.hu